Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
2076	Control A	17/07/2025	21/07/2025	29/07/2025

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
2150	17/07/2025	09:30	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase estéril 500ml (tiosulfato sódico), envase plástico 250 ml

 # Denominación muestra

142201-2051 - Red (C/ Ruiz Morote) - Ciudad Real

ANÁLISIS REALIZADO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926244545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2000 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 ºC.	UNE-EN ISO 6222:1999	100	0		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 12.2%	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 25.4 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,8	± 0.10	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	332	± 12.0 %	µS/cm a 20 ºC
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	< 0,1	± 16.0 %	mg/L

Informe de análisis: 2076

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 29.7ºC
Cloro libre residual: 0.27 mg/L
Esta información esta suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 72 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibio y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información

Aprobado por Jefe de Laboratorio

PEÑUELA BELMONTE LUCIA - 05700358S

Firmado digitalmente por PEÑUELA BELMONTE LUCIA - 05700358S
Fecha: 2025.07.29 14:24:00 +02'00'

En Ciudad Real, a 29 de julio de 2025