Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
2102	Control A	22/07/2025	25/07/2025	01/08/2025

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
2178	22/07/2025	11:40	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase estéril 500ml (tiosulfato sódico), envase plástico 250 ml

 # Denominación muestra

Red (Ronda de Alarcos) - Ciudad Real

ANÁLISIS REALIZADO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926244545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 m
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 m
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2000 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 m
Recuento de colonias 22 ºC	UNE-EN ISO 6222:1999	100	0		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 12.2%	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	0,3	± 25.4 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,7	± 0.10	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	397	± 12.0 %	µS/cm a 20 ºC
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	0,5	± 16.0 %	mg/L

Informe de análisis: 2102

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 26.8ºC
Cloro libre: 0.61 mg/L
Esta información esta suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 72 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibio y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio

El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información

En Ciudad Real, a 1 de agosto de 2025

Aprobado por Jefe de Laboratorio

SANCHEZ CARRETERO ANA - 71217651Z

Firmado digitalmente por SANCHEZ CARRETERO ANA - 71217651Z
Fecha: 2025.08.04 11:52:57 +02'00'