Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3849	Especial	19/10/2026	22/10/2026	30/10/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4233	19/10/2026	13:35	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase estéril 500ml (tiosulfato sódico), envase plástico 250 ml, conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (C/Puerto Lápice entre Torrenueva y Argamasill - Ciudad Real

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Clostridium perfringens	UNE-EN ISO 14189:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 ºC	UNE-EN ISO 6222:1999	100	< 1		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,6	± 0.1	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	355	± 12 %	µS/cm a 20 ºC
Dureza Total (CaCO3)	IEE-T/L-20 (Cálculo)	-	147	± 17 %	mg/L
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->N.E.	< 0,1	± 18 %	mg/L
Parámetros Aniones					
Fluoruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	1,5	< 0,3	± 13 %	mg/L
Cloruro	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	32	± 12 %	mg/L
Nitrato	IEE-T/L-35 (C.I.)	50	< 10	± 13 %	mg/L
Sulfato	IEE-T/L-35 (C.I.)	250	48	± 13 %	mg/L
Parámetros Cationes					
Sodio	IEE-T/L-32 (C.I.)	200	< 20	± 12 %	mg/L
Potasio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	< 5	± 13 %	mg/L
Magnesio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	10	± 12 %	mg/L
Calcio	IEE-T/L-32 (C.I.)	-	42	± 12 %	mg/L

Informe de análisis: 3849

 # Datos aportados por el cliente

Temperatura: 17,1ºC
Cloro libre: 0.12 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 68±4 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha:
2026.10.30
13:20:26
+01'00'

En Ciudad Real, a 30 de octubre de 2026