Informe de análisis

ANÁLISIS

Num. Informe	Tipo de análisis	Fecha inicio	Fecha finalización	Fecha emisión
3871	Control A	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026

Solicitante AQUONA Av. Rey Santo, 3 D. 13001 Ciudad Real

MUESTRA

Núm. análisis	Fecha recep.	Hora recep.	Muestra tomada por:
4286	30/10/2026	07:32	Aquona S.A.U

Descripción muestra
Envase estéril 500ml (tiosulfato sódico), envase plástico 250 ml, conteniendo agua de consumo

 # Denominación muestra

Red (Fuente Plaza Mayor) - Ciudad Real

INFORME EMITIDO POR

LABORATORIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET
Ctra. Toledo N-401, Km 181
Ciudad Real
926254545

Parámetro	Método ensayo	RD 3/2023	V cuantif.	Inc. método	Uds.
Parámetros Microbiológicos					
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Enterococo	UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtr. membrana)	0	0		UFC en 100 mL
Recuento de colonias 22 ºC	UNE-EN ISO 6222:1999	100	< 1		UFC en 1 mL
Parámetros Organolépticos					
Olor	ISE-T/L-15 (Olor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Sabor	ISE-T/L-17 (Sabor)	-	< 3		Ind. diluc. a 25 ºC
Parámetros Fisico-Químicos					
Color	IEE-T/L-74 (Espectrofotometría)	-	< 5	± 14 %	mg/L Pt-Co
Turbidez	IEE-T/L-73 (Turbidimetría)	4	< 0,3	± 23 %	UNF
pH	IEE-T/L-71 (Potenciometría)	6,5->9,5	7,6	± 0.1	Und. pH
Conductividad	IEE-T/L-72 (Electrometría)	2500	352	± 12 %	µS/cm a 20 ºC
Cloro libre residual	IEE-T/L-20 (Espectrofotometría)	0,1->1	< 0,1	± 18 %	mg/L

 # Datos aportados por el cliente

Cloro libre: 0.32 mg/L
Datos tomados in situ en el momento de toma de muestra.

Observaciones

Resultados microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22ºC durante 68±4 horas.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal y como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización del laboratorio
El cliente puede solicitar al laboratorio cualquier valor de incertidumbre que no aparezca en el informe.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información ajena a datos de laboratorio.

En Ciudad Real, a 6 de noviembre de 2026

Aprobado por Responsable de Laboratorio

Fecha: 2026.11.06 11:23:37 +01'00'